

Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :

Guillaume GAUDINAT

02 38 77 33 90

ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Destinataires

MADAME LA DIRECTRICE - ARS DD 36

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MARTIZAY

Résultat à afficher en mairie

MARTIZAY

Prélèvement 00093613
Installation CAP 000277 LA MARDELLE
Point de surveillance P 0000000353 LA MARDELLE
Localisation exacte ROBINET EXHAURE

Commune MARTIZAY
Prélevé le : jeudi 28 mai 2026 à 09h17
par : KAR
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'air	22.0 °C				
Température de l'eau	14.0 °C				
pH	7.0 unité pH				
Oxygène dissous	7.0 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	69 %				

Analyses laboratoire

Type de l'analyse : DIV
 Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
 Code SISE de l'analyse : 00110213 Référence laboratoire : 2604067016-DIV00110213


OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Sélénium si conditions géologiques particulières	12,3	µg(Se)/L		30,00		
--	------	----------	--	-------	--	--

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00093613)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,
le 3 juin 2026

P/ La Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire

L'ingénieur d'études sanitaires
Timothée MARTEL