RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Direction Départementale de l'Indre
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFET DE L'INDRE
Liberté
Égalité
Fraternité

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Affaire suivie par :
Guillaume GAUDINAT
02 38 77 33 90
ars-cvl-dd36-unite-sante-environnement@ars.sante.fr

Destinataires
MADAME LA DIRECTRICE - ARS DD 36
MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MARTIZAY

Résultat à afficher en mairie

MARTIZAY

Prélèvement **00094482**
Installation UDI 000278 MARTIZAY
Point de surveillance P 0000000354 BOURG
Localisation exacte MARPA ROBINET CUISINE

Commune **MARTIZAY**
Prélevé le : **jeudi 08 octobre 2026 à 09h20**
par : KAR
Type visite : AA

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Température de l'eau	21,8	°C				25,00
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,08	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,10	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type del'analyse : ADIV — Code SISE de l'analyse : 00111073 — Référence laboratoire : 2609067236-ADIV00111073

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	31,3	°f				
Titre hydrotimétrique	33,2	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	22,7	mg/L				250,00
Sulfates	20,2	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,010	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,54	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	27	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,58	mg(C)/L				2,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	8	µg/L				200,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Sélénium si conditions géologiques particulières	8,4	µg(Se)/L		30,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00094482)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Châteauroux,
le 13 octobre 2026

P/ La Directrice Générale

de l'Agence Régionale de Santé

Centre-Val de Loire

L'ingénieur d'études sanitaires

Timothée MARTEL